



Lämmitys­sähkön kulutuksen seuranta Nakertaja-Hetteenmäen kylätalolla

Nakertaja-Hetteenmäen kylätalolle asennetun OPTIWATTI-sähkönohjausjärjestelmän kulutusta seurattiin syksyllä 2018. Järjestelmän asennus tapahtui kesällä niin, että järjestelmä oli kokonaisuudessaan asennettu ja säädetty lokakuussa 2018. Kulutuksen seuranta jäi tällä kertaa vain yhden kuukauden mittaiseksi, koska hanke päättyi joulukuun 31. päivä 2018.

Alla olevassa kuvassa marraskuun normeeratut sähkön kulutukset on esitetty vuosilta 2016, 2017 ja 2018, jossa siis vuoden 2018 kuvaa tilannetta, jossa OPTIWATTI-järjestelmä on asennettu. Tiedot ovat vain suuntaa-antavia ensinnäkin lyhyen seurantajakson vuoksi ja toisaalta oletuksena on, että sähkön muu kuin lämmitys­sähkönkulutus on vakio tarkastelu vuosina.

Normeeratussa sähkön kulutuksessa saadun mittaustiedon perusteella näyttäisi saatavan noin 14 prosentin säästö.

