

# Nuorisotalo Kivakka

Leppiläntie, 88470 Kontiomäki

- Schneider Electric Oy, 30.5.2016
- Luokitus: muu kokoontumisrakennus
- Puurakenteinen vanha rakennus
  - Rakennustilavuus 885 r-m<sup>3</sup>
  - Bruttoala 250 m<sup>2</sup>
- Iltakäytössä, kolme iltaa viikossa
- Öljylämmitys
- Lämmön kulutus 53 MWh/a
- Sähkö 3 MWh/a
- Vesi 23 dl/r-m<sup>3</sup>
  
- Ominaiskulutuksia
  - Lämpö 60,3 kWh/r-m<sup>3</sup> (norm)
  - Sähkö 3,4 kWh/r-m<sup>3</sup>
  - Vesi 26 dm<sup>3</sup>/r-m<sup>3</sup>

Kivakka Toimenpide	Kannattavuus/kommentit	Ehdotukset jatkotoimiksi
Maalämpöjärjestelmä öljylämmityksen sijaan Inv 20 300 €	Elinkaarituotto 46812 € (25 v), TMA 8,6 v ja ROI 9,2 %  Harkittava jos kiinteistön odotettavissa oleva käyttöikä vähintään 15 vuotta.	Kunta selvittää laajemmin Kivakan korjaustarpeen

Kivakka ja Monitoimitalo yhteinen ratkaisu Toimenpide	Kannattavuus/kommentit	Ehdotukset jatkotoimiksi
Yhteinen maalämpöjärjestelmä öljylämmityksen sijaan	Investointi merkittävästi korkeampi kuin erilliset maalämpöratkaisut	-